



Российская Федерация
Муниципальное унитарное предприятие муниципального
образования Лабинский район
«Архитектурно-градостроительный центр»

ИНН 2314020788 КПП 231401001, ОГРН 1072314001066

352500, Краснодарский край, г. Лабинск, ул. Международная, 31,
тел.(861-69) 3-23-70, факс. 3-12-91,

email: architektura@rambler.ru

исх. № _____ от _____ 2013г.
на № _____ от _____ 2013г.

з Согласовано
Председатель Лаб. шт. вост. А.В. Чернура
17.12.2013г. АКТ

з Согласовано
Генеральный директор МОБУ СОШ №21
О.В. Голикова
12.26

обследования доступности для инвалидов и
других маломобильных групп населения

Архитектурно - градостроительным центром муниципального образования Лабинский район, в лице инженера отдела проектирования О.В. Голиковой на основании договора № 081 - 44(0) -13 произведено техническое обследование здания МОБУ СОШ №21 в ст. Ахметовская по ул. Краснопартизанская, 13 на предмет доступности маломобильных групп населения.

В результате обследования установлено:

Здание средней образовательной школы №21 расположено в двухэтажном, кирпичном здании по адресу: ст. Ахметовская ул. Краснопартизанская, 13. Существующий пандус расположенный при входе в правом крыле здания, входные двери, туалеты, доступ на второй этаж не приспособлены для свободного доступа инвалидов. Для создания условий доступа маломобильных групп населения необходимо выполнить требования в соответствии СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» п. 7.1.2 вариант «Б» (разумное приспособление).

Рекомендации:

- при реконструкции, капитальном ремонте здания выполнить все требования по доступности маломобильных групп населения в соответствии СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;

- установить кнопку вызова на наружной стене здания, заметную издалека, с удобным подъездом на инвалидной коляске. Кнопку вызова по аналогу с СП 31-102-99 (п.4.7) - «устройство средств местной связи между стоянкой и администрацией общественных зданий для вызова обслуживающего персонала», обозначить пиктограммой «Инвалид», расположить на удобном расстоянии от уровня земли (0,85 до 1,0м.), выполнить в антивандальном исполнении (утопить в стене, выполнить защитный кожух, защитить от осадков). Необходимо заранее определить, кто из персонала учреждения будет реагировать на звонки, чтобы звонок был слышен на конкретном рабочем месте. Звонок устанавливается негромкий, мелодичный, лучше — с регулируемым уровнем громкости, сигнал должен быть заметным для ответственного лица, он может быть как звуковым так и световым. Кнопка должна работать под напряжением не 220, а 12 Вольт. Табличку с пиктограммой «Инвалид» можно изготавливать на основе ПВХ-пластика с помощью цветной само клеящейся пленки. Размеры таблички могут быть разные: от 7x7 см до 12x12 см. Табличка может быть расположена рядом со звонком или на расстоянии от него, а также высоко над ней, но тогда делается со стрелкой, указывающей вниз на звонок.
- наличие визуальной информации на контрастном фоне, в данном случае контрастная окраска ступеней лестниц и горизонтальных площадок перед ними, контрастная маркировка прозрачных полотен дверей.

Выводы: выполнение выше перечисленных рекомендаций, и согласование их с местными общественными организациями инвалидов, МОБУ СОШ № 21 в ст. Ахметовская по ул. Краснопартизанская, 13, будет соответствовать нормам СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» п. 7.1.2 вариант «Б» (разумное приспособление).

